



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2024.06.19 № 3-3/717
танай _____-ны № _____-т

Санал ирүүлэх тухай

Тус төвийн сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны микобактерийн лавлах лабораторид агааржуулалтын систем худалдан авах шаардлагатай байгаа тул ханган нийлүүлэгч байгууллагууд үнийн саналаа “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь заалтын дагуу 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Саналыг байгууллагын албан тоотоор баталгаажуулж холбогдох материалын бүрдэл (улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, ижил төстэй ажлын гэрээ, мэдээлэл)-ийг ханган tender@nccd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт./хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ХАВСРАҢ ГҮЙЦЭТГӨГЧ



Ж.БАЙГАЛМАА

Халдварт өвчин судлалын үндэсний
төвийн 2024 оны 2-р сарын 27-дугаартай
албан бичгийн хавсралт



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо	Техник үзүүлэлт
1	Агааржуулагч (эйр кондишн)	ширхэг	1	Лабораторийн таазанд суурилуулах зориулалттай. Суурилуулалтын үнэ багтсан байх, халуун хүйтнээр үлээнэ, сэнсний хурд тохируулагчтай, хүчтэй үлээх горим, шөнийн ажиллагааны горимтой, автомат ажиллагаатай, LED дэлгэц, дуу чимээ багатай, хэрэглэх хүчдэл 220-240В, хэрэглэх давтамж 50Гц Суурилагдах өрөөний хэмжээ: Коридор (-80°C) байршуулсан Өргөн 2м Урт 14.73м Өндөр 2.85м
		ширхэг	2	Лабораторийн хананд суурилагдах зориулалттай: Хана хуваах систем, хүчин чадал 2400 Вт, агаарын урсгалын хэмжээ 500 м3/цаг, үйл ажиллагааны горимууд хөргөх болон халаах, ухаалаг агаарын горим, автоматаар дахин эхлүүлэх функц, LED дэлгэц, дуу чимээ багатай, хэрэглэх хүчдэл 220-240В, хэрэглэх давтамж 50Гц Суурилагдах өрөөний хэмжээ: Угаалгын өрөө Өргөн 3.60м Урт 3.80м Өндөр 2.70м Тэжээл бэлтгэх өрөө (тогтмол уур гардаг) Өргөн 5.50м Урт 6м Өндөр 2.70м